



# КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

## ПОСТАНОВА

від 12 березня 2026 р. № 321

Київ

### Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532

Кабінет Міністрів України **постановляє:**

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування та діє протягом воєнного стану.



Прем'єр-міністр України

**Ю. СВИРИДЕНКО**

Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО  
постановою Кабінету Міністрів України  
від 12 березня 2026 р. № 321

ЗМІНИ,  
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України  
від 26 листопада 2025 р. № 1532

1. Підпункт 2 пункту 1 доповнити абзацом такого змісту:

“транспортні витрати, пов’язані із доставленням засобу електроживлення на об’єкт;”.

2. Доповнити постанову пунктами 1<sup>1</sup>, 1<sup>2</sup> такого змісту:

“1<sup>1</sup>. Працівники зазначених в абзаці першому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови підприємств, установ і організацій та інших суб’єктів господарювання допускаються до робіт, визначених в абзацах другому — четвертому підпункту 1 пункту 1 цієї постанови, за умови проходження передбачених законодавством інструктажів з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки, забезпечення їх роботодавцем чек-листом дій оператора генератора для самоперевірки (додаток 4) та після проходження:

1) навчання та перевірки знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки в установленому законодавством порядку або

2) спеціального онлайн-навчального курсу з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки, а також успішної автоматизованої перевірки знань (автоекзаменування), що підтверджується електронним сертифікатом.

Електронний сертифікат, що підтверджує проходження спеціального онлайн-навчального курсу та успішну автоматизовану перевірку знань (автоекзаменування), передбачених підпунктом 2 цього пункту, є чинним протягом одного року з дня його формування та не може бути отриманий повторно.

1<sup>2</sup>. Міністерству цифрової трансформації у взаємодії з Державною службою з надзвичайних ситуацій, Державною службою з питань праці, Державною інспекцією енергетичного нагляду забезпечити розроблення спеціального онлайн-навчального курсу, передбаченого підпунктом 2 пункту 1<sup>1</sup> цієї постанови, та його розміщення на Єдиному державному веб-порталі цифрової освіти “Дія. Освіта”.”.

### 3. У додатках до постанови:

#### 1) у додатку 1:

у пункті 2 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

у пункті 4 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

підпункт 3 пункту 12 викласти в такій редакції:

“3) забезпечувати залучення до надання послуг персоналу, який пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до законодавства або спеціальний онлайн-навчальний курс з отриманням сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926);”;

пункт 17 викласти в такій редакції:

“17. Виконавець відповідає за забезпечення залучення до надання послуг персоналу, який пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до законодавства або спеціальний онлайн-навчальний курс з отриманням сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926), що не звільняє виконавця та субпідрядників від обов’язку дотримання вимог законодавства щодо наявності необхідних ліцензій, документів дозвільного характеру та/або декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та/або декларацій про провадження господарської діяльності.”;

#### 2) у додатку 2:

у пункті 2 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого

функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

у пункті 4 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

пункт 12 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6) транспортні витрати, пов’язані із доставленням засобу електроживлення на об’єкт.”;

підпункт 4 пункту 17 викласти в такій редакції:

“4) забезпечувати залучення до надання послуг персоналу, який пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до законодавства або спеціальний онлайн-навчальний курс з отриманням сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Виконавець відповідає за забезпечення залучення до надання послуг персоналу, який пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до законодавства або спеціальний онлайн-навчальний курс з отриманням сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926), що не звільняє виконавця та субпідрядників від обов’язку дотримання вимог законодавства щодо наявності необхідних ліцензій, документів дозвільного характеру та/або декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та/або декларацій про провадження господарської діяльності.”;

3) у додатку 3:

у пункті 2 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного

стану” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

у пункті 4 слова і цифри “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532” замінити словами і цифрами “постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. З моменту підписання цього договору та акта розміщення виконавець відповідає за належне використання та збереження засобу електроживлення.”;

підпункт 4 пункту 17 викласти в такій редакції:

“4) забезпечувати залучення до надання послуг персоналу, який пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до законодавства або спеціальний онлайн-навчальний курс з отриманням сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926)”;

пункт 23 викласти в такій редакції:

“23. Виконавець відповідає за забезпечення залучення до надання послуг персоналу, який пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки відповідно до законодавства або спеціальний онлайн-навчальний курс з отриманням сертифіката відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2025 р. № 1532 “Деякі питання забезпечення сталого функціонування електронних комунікаційних мереж в умовах воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2025 р., № 99, ст. 6926), що не звільняє виконавця та субпідрядників від обов’язку дотримання вимог законодавства щодо наявності необхідних ліцензій, документів дозвільного характеру та/або декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та/або декларацій про провадження господарської діяльності.”;

пункт 25 викласти в такій редакції:

“25. Виконавець зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів для забезпечення належного зберігання та захисту засобу електроживлення від пошкодження чи втрати.”;

4) доповнити постанову додатком 4 такого змісту:

“Додаток 4  
до постанови Кабінету Міністрів України  
від 26 листопада 2025 р. № 1532

**ЧЕК-ЛИСТ**  
дій оператора генератора

1. Призначення і межі повноважень оператора генератора:

1) здійснення запуску (включення), зупинки (виключення), контролю показників, заправки пально-мастильних матеріалів, ведення обліку, реагування на типові відхилення;

2) виконання дій виключно з використанням штатних органів керування генератора (панель, кнопки/перемикачі на корпусі) без втручання в електроустановки об'єкта.

2. Оператору генератора категорично забороняється:

1) відкривати електрощити/розподільчі шафи, щити автоматичного введення резерву (далі – АВР), коробки клемних з'єднань, кабельні канали;

2) виконувати будь-які електричні перемикання “мережа/генератор”, переключати автомати/рубильники/АВР, під'єднувати/від'єднувати кабелі живлення, змінювати схеми підключення, крім підключення генератора до зовнішньої розетки в електрощиті/щиті АВР;

3) торкатися струмопровідних частин, проводити будь-який ремонт/налагодження, підтягувати кріплення клеми, встановлювати/знімати перемички, замінювати запобіжники, розбирати роз'єми;

4) запускати генератор у приміщенні або в місцях без вентиляції, де можливе накопичення вихлопних газів;

5) заправляти генератор під час роботи або відразу після зупинки, доки гарячі поверхні не охолонуть для уникнення ризику займання;

6) експлуатувати генератор під дощем/снігом, мокрими руками, у калюжах або на вологому ґрунті без застосування засобів захисту та дотримання умов експлуатації, передбачених виробником, зокрема без забезпечення відповідного ступеня захисту оболонки електрообладнання та захисту від впливу атмосферних опадів;

7) перевищувати допустиме навантаження або підключати додаткових споживачів;

8) експлуатувати генератор в разі відсутності заземлення, виявлення пошкодження ізоляції дротів живлення, їх заломлення, перекручування або інших конструктивних пошкоджень генератора, зокрема в разі виявлення підтікань пального;

9) підігрівати генератори, газобалонні пристрої, системи живлення, усувати намерзлий лід за допомогою відкритого вогню та пальників;

10) перевертати (нахиляти) генератор для переливання залишків пального в ємності;

11) зберігати понаднормову кількість пального (для окремо розташованих базових станцій виключно на період дії правового режиму воєнного стану допускається зберігання запасу рідкого пального для електрогенеруючого обладнання в герметичних металевих ємностях, які призначені для зберігання відповідного типу пального, загальним об'ємом не більше ніж 250 літрів у приміщеннях споруд зв'язку за умови обладнання їх системами автономного пожежогасіння).

3. До виконання дій оператора генератора допускається працівник, який:

1) пройшов навчання та перевірку знань з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки в установленому законодавством порядку або спеціальний онлайн-навчальний курс з питань технічної експлуатації електроустановок споживачів, охорони праці та пожежної безпеки, а також успішну автоматизовану перевірку знань (автоекзаменування), що підтверджується електронним сертифікатом;

2) пройшов інструктаж на об'єкті за інструкцією виробника та цим чек-листом (з реєстрацією).

4. Перед запуском генератора оператор генератора (обов'язково) повинен:

1) переконатися в тому, що генератор встановлений:

на рівній стійкій поверхні;

на території, розчищеній від сміття і будь-яких горючих матеріалів, з рівною поверхнею, що виконана з негорючих матеріалів, рельєф якої забезпечує унеможливлення підтоплення та зсування (кочення) генератора;

на протипожежній відстані до суміжних об'єктів згідно з додатком 1 до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС від 30 грудня 2014 р. № 1417;

2) перевірити наявність поряд:

справного вогнегасника відповідного типу;

засобів зв'язку для повідомлення відповідальній особі;

3) візуально оглянути:

відсутність підтікання пального/масла;

цілісність корпусу, захисних кожухів;

відсутність сторонніх предметів біля вихлопу/гарячих частин;

4) перевірити рівень пального та масла (за вимогами інструкції виробника);

5) переконатися в тому, що немає повідомлень про аварійний стан на панелі керування.

5. Під час запуску (включення) генератора:

1) запуск генератора виконувати відповідно до інструкції виробника для конкретної моделі (ручний старт/електростарт);

2) після запуску дати генератору попрацювати на холостому ходу (за рекомендацією виробника);

3) перевірити показники на панелі (напруга/частота/помилки/сигнали);

4) зафіксувати у журналі дату/час запуску, відповідальну особу (оператора генератора), мотогодини, початкові показники.

6. Контроль під час роботи:

1) під час здійснення періодичного візуального контролю (не рідше ніж раз на \_\_\_ хвилин/годин – встановити на об'єкті) перевірити:

відсутність диму/іскор/запаху горілого;

відсутність підтікання пального/масла;

відсутність надмірної вібрації/нестандартного шуму;

показники на панелі в межах норми;

2) негайно зупинити генератор (аварійна зупинка) і повідомити відповідальній особі у разі:

наявності запаху горілого, диму, іскріння;

наявності витоків пального/масла;

коли генератор працює нестабільно, чути “удари”, різкий металевий звук;

спрацювання аварійної індикації/захисту;

наявності ознак пожежі або загрози отруєння вихлопами;

3) обов'язково зафіксувати у журналі обліку із зазначенням дати, часу та виявлених зауважень (за наявності) результати періодичного візуального контролю, а також факти аварійної зупинки генератора та їх причини.

7. Заправка паливом (пально-мастильними матеріалами):

1) заправку виконувати тільки після зупинки генератора та охолодження гарячих поверхонь;

2) під час заправки:

заборонено палити/користуватися відкритим вогнем;

уникати проливів; у разі проливу — негайно усунути, провітрити, не запускати до повного усунення парів;

3) зафіксувати в журналі дату/час, обсяг заправки, мотогодини.

8. Зупинка генератора (виключення):

1) зупинку виконувати згідно з інструкцією виробника;

2) після зупинки генератора:

дати генератору охолонути;

виконати короткий огляд на підтікання/пошкодження;

зафіксувати в журналі дату/час зупинки, мотогодини, зауваження.

9. Аварійні ситуації:

1) під час пожежі: зупинити генератор (якщо це безпечно), викликати пожежно-рятувальні підрозділи у визначеному порядку, застосувати вогнегасник, евакуювати людей, повідомити відповідальній особі;

2) у разі наявності підозри на отруєння вихлопами: негайно припинити роботу, вивести людей на свіже повітря, зателефонувати за номером 103, провітрити зону;

3) обов'язково зафіксувати в журналі обліку інформацію про аварійні ситуації, зокрема обставини їх виникнення, вжиті заходи та повідомлення відповідальних осіб.

10. Ведення журналу обліку. Оператор генератора веде журнал (в паперовій або електронній формі), в якому зазначається така інформація: дата/час, прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) оператора генератора, мотогодини, запуск/зупинка, заправка (обсяг), показники (за наявності), події (порушення нормальної роботи генератора, зокрема про нестабільну роботу, спрацювання захисних пристроїв, аварійну індикацію, витік пального або мастильних матеріалів, перегрів, механічні пошкодження, а також інші обставини, що можуть вплинути на безпечну або безперебійну експлуатацію генератора), повідомлення відповідальної особи.

Додаткова інформація: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

\_\_\_\_\_  
(найменування посади)

\_\_\_\_\_  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності))

\_\_\_\_\_ 20\_\_ р.".

\_\_\_\_\_